

平成 28 年版 第一種電気工事士筆記試験直前予想問題集

正誤表

2016 年 7 月 5 日第 1 版第 1 刷発行

コード：20745

更新日：2019 年 9 月 2 日

箇所	誤	正
36 ページ 問 20 選択肢イ	イ. 電線の太さ	イ. <u>年間降雨量</u>
41 ページ 問 34 問題文	④に示す機器に関する記述として、 <u>誤つ</u> ているものは、	④に示す機器に関する記述として、 <u>正し</u> <u>いものは、</u>
41 ページ 問 34 選択肢ニ	ニ. 50kV・A 以下の変圧器の一次側…	ニ. <u>500kV・A</u> 以下の変圧器の一次側…
52 ページ 問 20 の解説	架空電線路の支持物の強度計算を行う 場合、考慮するものは、風圧、径間、支 持物及び電線への氷雪の付着等である。 電線の太さは考慮しない。	架空電線路の支持物の強度計算を行う 場合、考慮するものは、風圧、径間、支 持物及び電線への氷雪の付着等である。 <u>年間降雨量</u> は考慮しない。
54 ページ 問 34 解答	二	<u>八</u>
54 ページ 問 34 解説文 下線で示した文章を追加	④に示す機器は、高圧カットアウト（PC）である。高圧カットアウトは 300kV・A 以下の変圧器の一次側の開閉装置として用いる。 <u>その構造は、内部のヒューズが溶</u> <u>断状態になった場合、溶断表示筒などによって外部から溶断状態を判断できるよ</u> <u>うになっている。また、ふたを閉じた場合は充電部は露出しない。</u>	