

# 正誤表

作成日：2020年8月24日

2020年版 第一種電気工事士項目別過去問題集 [筆記試験]

版刷：第1版第1刷

発行日：2020年5月20日

ISBNコード：978-4-485-20770-3

ページ	箇所	誤	正
174	Q-6の下	掲載漏れ	<b>Q-7</b> 出題年度 2013 問21 高圧受電設備の受電用遮断器の遮断容量を決定する場合には、必要なものは、 イ. 最大負荷電流                      ロ. 受電用変圧器の容量 ハ. 受電点の三相短絡電流          ニ. 電気事業者との契約電力
175	A-6の下	掲載漏れ	<b>A-7</b> <b>答ハ</b> 高圧受電設備の受電用遮断器が遮断しなければならない最も過酷な故障電流は、三相短絡電流である。したがって、受電用遮断器の容量を決定するのは受電点の三相短絡電流である。